

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

124/2026. (VII.8.) számú ÚB Határozata

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **90/2026. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Budapest XIII. kerület Láng negyed – Forgách utca meghosszabbítása mélygarázs és Forgách utcai „aluljáró” létesítésére vonatkozóan, az alábbiak szerint:

- a) Az e-UT 03.02.33:2024 Gépjármű várakozóhelyek geometriai kialakítása című útügyi műszaki előírás 7.6.6. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a külső rámpa előírástól eltérő 15 %-os hosszeséssel történő kialakításához, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**.
- b) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.7.4. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a mélygarázs Forgách utcai „aluljáró” közlekedési folyosóján az űrszelvény, előírástól eltérő 2,4 m magassággal történő kialakításához, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**.

Budapest, 2026. július 8.