

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

132/2019. (IX.11.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **88/2019. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a hídgerenda gyártása során alkalmazott 60 kg/m^3 bazalt kőliszt adagolására vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az e-UT 07.02.11:2011 Közúti hidak építése 1. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek című útügyi műszaki előírás 2.1.2. pontjában foglaltakkal szembeni eltérést **támogatja**, a beton gyártás során alkalmazott, előírástól eltérő 60 kg/m^3 bazalt kőliszt adagolás alkalmazását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az M25 autót, B100 j. műtárgyra vonatkozóan.

Budapest, 2019. szeptember 11.