

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

14/2024. (I.31.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **119/2023. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Lajosmizse, 5202. j. út 58+963 – 59+530 km szelvény közötti szakaszon tervezett betonoszlopos villamosenergia hálózat építésére vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az e-UT 04.04.13:2020 A Közúti visszatartó rendszerek (KVR) című útügyi műszaki előírás 1. táblázat, 8. sorában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a koronaéltől 2,5 – 5,0 m távolságban elhelyezett merev akadály (oszlop) miatt előírt biztonsági korlát kiépítésének előírástól eltérő elhagyását, **mint műszaki eltérést engedélyezi**.

Budapest, 2024. január 31.