

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

145/2023. (XI.22.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **115/2023. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Szeged, Kenyérgyári út és Textilgyári út rekonstrukciójára vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai című útügyi műszaki előírás 4.3.4.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a földmű felső részének (F100) előírástól eltérő megvalósítását, **mint műszaki eltérést engedélyezi**, a lokális javítások esetében az alábbi rétegrend szerint:

- 5,0 cm AC 11(mF) aszfalt kopóréteg,
- aszfaltrács (minden irányban 25 cm átlapolással),
- 7,0 cm AC 16 (F) aszfalt kötőréteg,
- 6,0 cm AC 16 (F) aszfalt alapréteg,
- 20,0 cm FZKA 0/45 mechanikai stabilizáció folytonos szemmegoszlású zúzottkő,
- 20,0 cm homokos-kavics javítóréteg.

Budapest, 2023. november 22.