

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

148/2022. (IX.27.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **117/2022. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Szeleta Park Látogatóközpont (Miskolc, 31329/3 hrsz.) kapcsolódó útépités megvalósítására vonatkozóan, az alábbiak szerint:

- a) Az e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása című útügyi műszaki előírás 3.2.2. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a 31329/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett parkoló megközelítését biztosító Vadas Jenő utcai útcsatlakozás és a meglévő útcsatlakozás közötti előírástól eltérő 45,0 m távolságot, mint **műszaki eltérést engedélyezi**.
- b) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.13.3. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a 31329/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett parkoló közvilágítással nem egyenértékű, előírástól eltérő díszítő világítás megvalósítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**.

Budapest, 2022. szeptember 27.