

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

166/2025. (VI.11.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **122/2025. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, az M7 autópálya 138+150 km szelvény (Balatonlelle) és 144+900 km szelvény (Ordacsehi) közötti szakaszon elválasztó sávi beton terelőfal megvalósításával kapcsolatban, az alábbiak szerint:

Az e-UT 04.04.13:2020/M2:2025 Közúti visszatartó rendszerek (KVR) című útügyi műszaki előírás 4.10.1.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a híd előtti terelőelem előírástól eltérő 63 m továbbvezetési hosszának alkalmazásához, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**, a bal pálya esetében.

Budapest, 2025. június 11.