

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

201/2025. (VII.23.) számú ÚB Határozata

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **152/2025. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával szemben kifogást nem emel**, a 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítés megvalósításával kapcsolatban, az alábbiak szerint:

- a) Az e-UT 03.03.11:2022 Körforgalmak tervezése című ütügyi műszaki előírás 4.2.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, külön szintű gyalogos átvezetés megvalósításával szemben **kifogással nem él**, a Téglás utcai körforgalom előtti útszakaszon, öbölben elhelyezett közösségi közlekedés megállóhely környezetében kijelölt gyalogos-átkelőhely esetében.
- b) Az e-UT 03.04.013:2019 Kerékpározható tervezése című ütügyi műszaki előírás 1.4.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a megállási látótávolság biztosításának elhagyásával szemben **kifogással nem él**, a Téglás utcai gyalog- és kerékpárút külön szintű átvezetésének esetében.

Budapest, 2025. július 23.