

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

21/2026. (II.11.) számú ÚB Határozata

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 244/2025. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért, a Fonyód, Trombitás Balázs utca fejlesztésének megvalósításával kapcsolatban, az alábbiak szerint:

- a) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás, 4.7.2.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, az előírástól eltérő keresztmetszeti kialakítás – 4,0 m burkolatszélesség, 1,0 – 1,0 m széles padka – megvalósításához, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**.
- b) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás, 1.1.3. pont, 1.2 táblázatában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, az előírástól eltérő 22,7 %-os legmagasabb hossz-esés megvalósításához, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**.

Budapest, 2026. február 11.