

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

244/2025. (IX.10.) számú ÚB Határozata

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **182/2025. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Budapest, XII. kerület költő utca és Hangya utca között tervezett lakópark kiszolgálást biztosító út megvalósítására vonatkozóan, az alábbiak szerint:

a) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.1.3. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a tervezési paraméterek előírástól eltérő megvalósításához, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**:

- legkisebb domború lekerekítő ívsugár: $R_d=20,0$ m,
- legkisebb homorú lekerekítő ívsugár: $R_h=100,0$ m.

b) Az e-UT 03.03.21:2004 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése című útügyi műszaki előírás 4.1.3. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a magassági vonalvezetés előírástól eltérő alkalmazásához, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**.

c) Az e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése című útügyi műszaki előírás 5.2.3. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a járda előírástól eltérő magassági vonalvezetéséhez, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**.

d) Az e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése című útügyi műszaki előírás 5.4.2. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a járda előírástól eltérő lépcsőztetéséhez, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**.

Budapest, 2025. szeptember 10.