

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

300/2025. (X.27.) számú ÚB Határozata

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság **a 215/2025. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Ráckeve – Makád között a töltésen vezetett kerékpározható üzemi út szilárd burkolattal történő ellátásának megvalósítására vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az e-UT 03.07.14:2009 Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett című útügyi műszaki előírás 2.2.4. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, az előírástól eltérő keresztmetszeti – 1,88 m sávszélesség, 0,5 – 0,5 m stabilizált padka – kialakításhoz, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**, az alábbiak szerint:

- Ráckeve, 1026/2 és 1098/2 hrsz.,
- Szigetbecse, 091, 065, 097 és 098 hrsz.

Budapest, 2025. október 27.