

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

34/2018. (IV.25.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 26/2018. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyet ért, M44 autót Tizsakürt – Kondoros közötti szakasz 83+256 km szelvényben épülő Kardosi Mérnökségi telepre vonatkozóan.

Az e-UT 03.07.21 Üzemi létesítmények tervezése. Autópálya mérnökségek című ütügyi műszaki előírásban foglaltakkal szembeni eltérést támogatja az alábbiak szerint:

- a) A tárgyi ütügyi műszaki előírás 3.7. pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a Sótároló építmény 5,30 méteres kapunyílás szélességét és a csarnok 39,90 méteres hosszirányú méretét, mint műszaki eltérést engedélyezi.
- b) A tárgyi ütügyi műszaki előírás 3.6. pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a Raktárépület 5,90 méteres kapunyílás szélességét, mint műszaki eltérést engedélyezi.
- c) A tárgyi ütügyi műszaki előírás 3.4.3 pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a Gépjárműmosó 4,80 méteres belmagasságát, mint műszaki eltérést engedélyezi.
- d) A tárgyi ütügyi műszaki előírás 3.4.1 pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a Műhelyépület 5,00 méteres belmagasságát és az 5,90 méteres kapuszélességet, mint műszaki eltérést engedélyezi.
- e) A tárgyi ütügyi műszaki előírás 3.3.1 pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a Garázsépület 5,90 méteres kapunyílás szélességét, mint műszaki eltérést engedélyezi.
- f) A tárgyi Ütügyi műszaki előírás 3.2.1, 3.2.2. és 3.2.3. pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az Iroda és Szociális épület, Teakonyha 11,96 m²- es, Szociális raktár 9,76 m²- es, Irattár 7,68 m²- es és Takarítóeszköz raktár 1,80 m²-es alapterületét, mint műszaki eltérést engedélyezi.

Budapest, 2018. április 25.