

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

39/2022. (III.11.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **24/2022. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Balatonlelle, Kis-hegy 0115 hrsz-ú, meglévő külterületi útra vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.1.3. és 3.6.1. pontjaiban foglaltakkal szemben, a meglévő út aszfaltburkolattal történő ellátásával kapcsolatban kifogást nem emel, a helyi kötöttségekre tekintettel a helyszínrajzi és hossz-szelvényi vonalvezetés megtartását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**.

a) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 3.7.2. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, az előírástól eltérő keresztmetszeti kialakítást, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az alábbiak szerint:

- a 0+000 – 0+150 km szelvények között 2,5 m burkolatszélességet 0,2-0,2 m padkával, valamint
- a 0+150 – 0+400 km szelvények között 2,3 m burkolatszélességet 0,2-0,2 m padkával.

Budapest, 2022. március 11.