

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

42/2025. (II.12.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **168/2024. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Budapest, Orbán utca szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése című útügyi műszaki előírás 5.2.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a járda előírástól eltérő 1,2 m szélességgel történő kialakítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**.

Budapest, 2025. február 12.