

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

63/2022. (IV.13.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **40/2022. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, az Esztergom 1111 j. összekötő út 35+275 km szelvényben tervezett körforgalmú csomópont megvalósítására vonatkozóan, az alábbiak szerint:

a) Az e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.6.2.4. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a körforgalmú csomópont Kálvária utcai ágán tervezett elválasztósziget előírástól eltérő paraméterekkel történő kialakítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az alábbiak szerint:

- elválasztó sziget szélessége, a körpálya szélében: 2,0 m,
- elválasztó sziget hossza: 2,8 m.

b) Az e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.6.2.5. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a körforgalmú csomópont esetében, a csomóponti ágak előírástól eltérő $r=5$ m sugarú ívvel történő csatlakozását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**.

Budapest, 2022. április 13.