

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

8/2026. (I.21.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **260/2025. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Mohácsi Duna-híd fejlesztésével kapcsolatban, az alábbiak szerint:

Az e-UT 07.01.14:2011 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 4. című ütügyi műszaki előírás M2.3 táblázatában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a B04, B05, B06, B08, B09, B10, B13 műtárgyak esetében, a Fp93/1860 feszítőpásmára vonatkozó előírástól eltérő szakítóerő és 0,1%-os folyáshatárhoz tartozó szakítóerő értékek alkalmazásához, mint **műszaki eltéréshez hozzájárul**, az alábbiak szerint:

Az Fp93/1860 jelű feszítőpászma paraméterei:

- szakítóerő: 173 kN,
- 0,1%-os folyáshatárhoz tartozó szakítóerő: 147 kN.

Budapest, 2026. január 21.