

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

82/2019. (VI.19.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság **az 51/2019. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával egyetért**, a Győrszentiván, M19 sz. út feletti gyalogos felüljáró kialakítására vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. című útügyi műszaki előírás 4.7. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, az előírástól eltérő 1,5%-os tetőszelvényű keresztesés kialakítást, mint **műszaki eltérést engedélyezi**.

Budapest, 2019. június 19.