

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

99/2018. (IX.26.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a **77/2018. sorszámú kérelemben foglaltak megvalósításával nem ért egyet**, a tervezett Felsőpakony külterületi, 46303 j. közúttal párhuzamos kerékpárút 0+610-0+730 km szelvény közötti szakaszra vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az e-UT 03.04.11:2010 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című útügyi műszaki előírás 8.4. fejezetében foglaltakkal szembeni eltérést nem támogatja. A „C” hálózati besorolású 2x1 haladósávós kerékpárút esetében, az előírástól eltérő 1,80 méteres burkolatszélességet valamint a 0,3,-0,30 méteres padkaszélességet, mint **műszaki eltérést nem engedélyezi**, a Felsőpakony külterületi kerékpárút 0+610-0+730 km szelvény közötti szakaszra vonatkozóan.

Budapest, 2018. szeptember 26.